

Дата: 28.06.2022 года

Учётный номер в ЕРКНМ: 32220061000200968427

(Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

Ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

<https://private.proverki.gov.ru/private/knm/11040553>



QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольно-надзорном мероприятии в едином реестре контрольно-надзорных мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Брянской области
241050, г. Брянск, ул. Дуки, 59 Тел./факс: (4832) 74-21-64, 64-63-79

E-mail: mchs32@mail.32.mchs.gov.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

241050, г. Брянск, ул. Дуки, 59

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы по Дубровскому району

242750, Брянская область, Дубровский район, п. Дубровка ул. Ленина, д.5,

E-mail:dubrovka.ond32@yandex.ru, тел. 8-991-317-44-99

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа) и при необходимости его территориального органа)

242750, Брянская область, Дубровский район, п. Дубровка ул. Ленина, д.5

от 14 июля 2022 г., 16 час. 00 мин.

(дата и время составления акта)

242750, Брянская область, Дубровский район, п. Дубровка ул. Ленина, д.5

(место составления акта)

АКТ ВЫЕЗДНОЙ ПРОВЕРКИ № 15

плановой

(плановой/внеплановой)

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением

№ 15 от 28 июля 2022 года 12 час. 00 мин. ЕРКНМ: 32220061000200968427 вынесенным врио главного государственного инспектора Дубровского района по пожарному надзору (врио начальника ОНДПР по Дубровскому району) лейтенантом внутренней службы Дёминой Оксаны Сергеевны

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

2. Выездная проверка проведена в рамках

осуществления надзора за выполнением требований пожарной безопасности, реестровый номер услуги: 10001495160

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена:

1) Врио начальником ОНДПР по Дубровскому району Главного управления МЧС России по Брянской области (Врио Главного государственного инспектора Дубровского района по пожарному надзору) капитан внутренней службы Осиповым Александром Викторовичем

2) Инспектором ОНДПР по Дубровскому району Главного управления МЧС России по Брянской области (Государственный инспектор Дубровского района по пожарному надзору) лейтенантом внутренней службы Дёминой Оксаны Сергеевны

(указывается фамилия, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов),

по результатам которого составлен:

- 1) *протокол осмотра Государственного бюджетного учреждения Брянской области «Комплексный центр социального обслуживания населения Дубровского района» Брянская область, п. Дубровка, 1-й микрорайон, д.1; Брянская область, Дубровский район, с. Рековичи, пер. Садовый д.3*
- 2) *Техническое заключение эксперта №10/7 от 08.07.2022;*

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения:
представленные контролируемым лицом

(указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе: 1) находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа); 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия; 4) иные (указать источник).

Нарушения отсутствуют

(указываются выводы по результатам проведения выездной проверки:

1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, о соблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, об исполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

2) вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), о несоблюдении (нереализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, о несоблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, о неисполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

3) сведения о факте устранения нарушений, указанных в пункте 2, если нарушения устранены до окончания проведения контрольного надзорного (мероприятия)

12. К настоящему акту прилагаются:

- 1) *протокол осмотра Государственного бюджетного учреждения Брянской области «Комплексный центр социального обслуживания населения Дубровского района» Брянская область, п. Дубровка, 1-й микрорайон, д.1; Брянская область, Дубровский район, с. Рековичи, пер. Садовый д.3*
- 2) *Техническое заключение эксперта №10/7 от 08.07.2022;*

(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы (в случае их применения), а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований)

по результатам которого составлен:

- 1) *протокол осмотра Государственного бюджетного учреждения Брянской области «Комплексный центр социального обслуживания населения Дубровского района» Брянская область, п. Дубровка, 1-й микрорайон, д.1; Брянская область, Дубровский район, с. Рековичи, пер. Садовый д.3*
- 2) *Техническое заключение эксперта №10/7 от 08.07.2022;*

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения: представленные контролируемым лицом

(указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе: 1) находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа); 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия; 4) иные (указать источник).

Нарушения отсутствуют

(указываются выводы по результатам проведения выездной проверки:

1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, о соблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, об исполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

2) вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), о несоблюдении (нереализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, о несоблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, о неисполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

3) сведения о факте устранения нарушений, указанных в пункте 2, если нарушения устранены до окончания проведения контрольного надзорного (мероприятия)

12. К настоящему акту прилагаются:

- 1) *протокол осмотра Государственного бюджетного учреждения Брянской области «Комплексный центр социального обслуживания населения Дубровского района» Брянская область, п. Дубровка, 1-й микрорайон, д.1; Брянская область, Дубровский район, с. Рековичи, пер. Садовый д.3*
- 2) *Техническое заключение эксперта №10/7 от 08.07.2022;*

(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы (в случае их применения), а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований)


Врио главного государственного инспектора Дубровского района по пожарному надзору (врио начальника ОНДПР по Дубровскому району) капитан внутренней службы Осипов А.В.

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего документарную проверку



Государственный инспектор Дубровского района по пожарному надзору (инспектор ОНДПР по Дубровскому району) лейтенант внутренней службы Дёмина О.С.

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего документарную проверку



Дёмина Оксана Сергеевна врио государственный инспектор Дубровского района по пожарному надзору (инспектор ОНДПР по Дубровскому району) тел: тел. 8-991-317-44400 * dubrovka.ond32@yandex.ru.

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность инспектора, непосредственно подготовившего акт выездной проверки, контактный телефон, электронный адрес (при наличии)

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом выездной проверки (дата и время ознакомления)

Директор ГБУ Брянской области
«КЦСОН Дубровского района»
Трифонова Наталья Вячеславовна
"14" июля 2022г., 16 час. 00 мин.

Н.В. Трифонова
(подпись)

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном Электронном портале <*>

<*> Отметки размещаются после реализации указанных в них действий.

В случае несогласия с настоящим решением Вы можете обжаловать его в течение 30 календарных дней со дня получения информации о принятии обжалуемого решения (статья 40 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации) с использованием единого портала государственных или муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru> или с помощью QR-кода:

