



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ УПРАВЛЕНИЯ РОСПОТРЕБНАДЗОРА ПО БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ В БРЯНСКОМ,
ВЫГОНИЧСКОМ, КАРАЧЕВСКОМ, ЖУКОВСКОМ, ДУБРОВСКОМ, РОГНЕДИНСКОМ И КЛЕТНЯНСКОМ
РАЙОНАХ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

2^я Советский переулок, 5^я, строение 2, г. Брянск, 241050, тел/факс (4832) 66-06-66

ОКПО 71149177. ОГРН 1053244054192 ИНН/КПП 3250058866/325001001

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №133

по делу об административном правонарушении

«08» июля 2022 г.

г. Брянск

Я, главный Государственный санитарный врач по Брянской области в Брянском, Выгоничском, Карачевском, Жуковском, Дубровском, Рогнединском и Клетнянском районах Брянской области Валерий Владимирович Кокорев,

рассмотрев материалы дела по административному правонарушению – протокол об административном правонарушении №69 от «01» июля 2022г., с участием лица, в отношении которого возбуждено административное дело (без участия), надлежащем образом извещенного о месте и времени рассмотрения дела об административном правонарушении в отношении:

Фамилия, имя, отчество

Трифорова Наталья Вячеславна

Число, месяц, год, место рождения

22.07.1975 г.р., д.Мин-воды Дубровского района
Брянской области

Место постоянного проживания

Брянская область, Дубровский район,
пгт.Дубровка, ул.Драгунского, д.23, кв.12

**Полное наименование места работы и
должность**

директор Государственного бюджетного
учреждения Брянской области "Комплексный
центр социального обслуживания населения
Дубровского района"

Адрес и телефон места работы

242750, Брянская область, Дубровский район,
рп. Дубровка, 1-й Микрорайон, д.1,
тел.84833293348

СНИЛС

030-426-208 96

**Документ, удостоверяющий личность
правонарушителя**

Паспорт 1520488555, выдан УМВД России по
Брянской области 05.08.2020

В период времени с 20.06.2022 по 01.07.2022 при проведении плановой
выездной проверки в отношении Государственного бюджетного учреждения
Брянской области "Комплексный центр социального обслуживания населения
Дубровского района", юридический адрес: 242750, Брянская область, Дубровский
район, рп. Дубровка, 1-й Микрорайон, д.1, фактические адреса: 242750, Брянская
область, Дубровский район, рп. Дубровка, 1-й Микрорайон, д.1; 242755, Брянская
область, Дубровский район, с. Рековичи, пер. Садовый, д.3 были выявлены

нарушения санитарного законодательства, выразившиеся в следующем.

При проведении проверки отделения помощи семье, женщинам и детям со стационаром Государственного бюджетного учреждения Брянской области "Комплексный центр социального обслуживания населения Дубровского района", расположенного по адресу: 242750, Брянская область, Дубровский район, рп. Дубровка, 1-й Микрорайон, д.1, установлено.

В нарушении п.9.38 СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг» в спортивном зале часть светильников находится в неисправном состоянии.

Согласно п.9.38 СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг» замена перегоревших ламп и неисправных источников света осуществляется своевременно.

В нарушении п.2.11 СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг» хранение уборочного инвентаря для уборки туалетов осуществляется совместно с уборочным инвентарем для уборки других помещений.

Согласно п.2.11 СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг» уборочный инвентарь, используемый для уборки помещений, маркируется в зависимости от назначения помещений и видов работ. Инвентарь для уборки туалетов должен иметь иную маркировку и храниться отдельно от другого инвентаря.

Из производственного цеха, имеется вход в кладовую для хранения пищевых продуктов и продовольственного сырья, в следствие чего имеются встречные потоки сырья, сырых полуфабрикатов и готовой продукции, что является нарушением п.2.5 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

Согласно п.2.5 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» В предприятиях общественного питания, оказывающих услуги общественного питания без выпуска пищевой продукции в свободное обращение, должна обеспечиваться последовательность (поточность) технологических процессов, исключаящих встречные потоки сырья, сырых полуфабрикатов и готовой продукции, использованной и продезинфицированной посуды, а также встречного движения посетителей и участвующего в приготовлении продукции общественного питания персонала.

Полы цехов пищеблока облицованы плиткой, часть плитки потрескалась, местами с нарушением целостности, что является нарушением п.9.21 СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг».

Согласно п.9.21 СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к

эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг» потолки, стены и полы всех помещений должны быть без нарушения целостности, признаков поражения грибом и иметь отделку, позволяющую осуществить уборку влажным способом с использованием моющих и дезинфицирующих средств.

Так как помещения пищеблока расположены в приспособленных помещениях, вентиляция приточно-вытяжная с механическим побуждением отсутствует, что является нарушением п.2.6 СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг».

Согласно п.2.6 СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг» помещения, в которых установлено оборудование, являющееся источником выделения пыли, химических веществ, избытков тепла и влаги, должны быть обеспечены местной системой вытяжной вентиляции. Обследование технического состояния системы вентиляции проводится перед вводом здания (помещения) в эксплуатацию или его реконструкцией, затем через 2 года после ввода в эксплуатацию, в дальнейшем не реже 1 раза в 10 лет. При обследовании технического состояния вентиляции должны осуществляться инструментальные измерения объемов вытяжки воздуха.

При проведении проверки стационарного отделения временного проживания граждан пожилого возраста и инвалидов Государственного бюджетного учреждения Брянской области "Комплексный центр социального обслуживания населения Дубровского района" расположенного по адресу: 242755, Брянская область, Дубровский район, с. Рековичи, пер. Садовый, д.3 выявлены нарушения санитарного законодательства, выразившиеся в следующем.

В нарушении п.9.38 СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг» в актовом зале часть светильников находится в неисправном состоянии.

Согласно п.9.38 СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг» замена перегоревших ламп и неисправных источников света осуществляется своевременно.

В нарушении п.2.2 СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг» к умывальным раковинам в туалетах не подведено горячее водоснабжение.

Согласно п.2.2 СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг» здания, строения, сооружения, помещения, используемые хозяйствующими субъектами, должны быть оборудованы системами холодного и горячего водоснабжения, водоотведения. При отсутствии централизованной системы водоснабжения и

водоотведения здания, строения, сооружения, помещения, используемые хозяйствующими субъектами, должны быть оборудованы нецентрализованными (автономными) системами холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, со спуском сточных вод в локальные очистные сооружения. При отсутствии горячего централизованного водоснабжения должны устанавливаться водонагревающие устройства.

В нарушении п.9.21 СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг» на стенах и потолке туалета на 2-ом этаже имеются следы протеканий.

Согласно п.9.21 СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг» потолки, стены и полы всех помещений должны быть без нарушения целостности, признаков поражения грибом и иметь отделку, позволяющую осуществить уборку влажным способом с использованием моющих и дезинфицирующих средств.

В нарушении п.9.23 СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг» в туалетных комнатах отсутствуют одноразовые полотенца для рук и ног.

Согласно п.9.23 СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг» в умывальных и туалетных комнатах используются одноразовые полотенца для рук и ног.

В соответствии с п.3 ст.39 Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ (ред. от 02.07.2021) «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» соблюдение санитарных правил является обязательным для граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц.

Ответственным за указанные нарушения является директор Государственного бюджетного учреждения Брянской области "Комплексный центр социального обслуживания населения Дубровского района" Трифонова Наталья Вячеславна, которая назначена на должность директора согласно приказа (распоряжения) о приеме на работу №278-к от 11.11.2013 Департамента семьи, социальной и демографической политики Брянской области.

Отягчающих обстоятельств не установлено.

Смягчающие обстоятельства: правонарушение совершено впервые в течение года, раскаяние.

Согласно ч. 1 ст. 1.5 КоАП РФ лицо подлежит административной ответственности только за те административные правонарушения, в отношении которых установлена его вина.

Согласно ч. 1 ст. 2.1 КоАП РФ административным правонарушением признается противоправное, виновное действие (бездействие) физического или юридического лица, за которое Кодексом или законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях установлена административная ответственность.

Приведенные доказательства по делу получены в соответствии с требованиями закона и должностное лицо на основании статьи 26.11 КоАП РФ

признает их допустимыми и достаточными для установления вины Трифоновой Натальи Вячеславны в совершении правонарушения, предусмотренного ст.6.3 ч.1 КоАП РФ.

Таким образом, директором Государственного бюджетного учреждения Брянской области "Комплексный центр социального обслуживания населения Дубровского района" Трифоновой Натальей Вячеславной допущены нарушения законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, выразившееся в нарушении действующих санитарных правил и гигиенических нормативов, невыполнении санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий, предусмотренного ст. 6.3 ч.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Руководствуясь ст. 4.1, ст.4.1.1, ст. 23.49, ст.23.13, п. 1 ч. 1 ст. 29.9, ст. 29.10, ст. 24.5, ст.28,9 КоАП РФ


ПОСТАНОВИЛ:

Трифонову Наталью Вячеславну

(должностное лицо)

признать виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 6.3 КоАП РФ и назначить ей административное наказание в виде предупреждения.

Главный Государственный санитарный врач по Брянской области в Брянском, Выгоничском, Карачевском, Жуковском, Дубровском, Рогнединском и Клетнянском районах



В.В.Кокорев

Постановление может быть обжаловано в течение десяти суток в вышестоящий орган, либо суд в соответствии с главой 30 КоАП РФ.

Жалоба на постановление по делу об административном правонарушении может быть подана через официальный сайт Роспотребнадзора – <https://petition.rospotrebnadzor.ru/petition> (раздел «Для направления жалобы об оспаривании процессуальных решений, принятых по делам об административных правонарушениях»).

Постановление направлено по заявлению на почту: dubr.kcson@mail.ru

Постановление получено лично _____

Постановление вступило в законную силу «_____» _____ 20__ г.

Дата выдачи исполнительного документа «_____» _____ 20__ г.