



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ  
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Брянской области в Брянском, Выгоничском, Карачевском, Жуковском, Дубровском, Рогнединском и Клетнянском районах Брянской области

Протокол №69  
об административном правонарушении

"01" июля 2022 г.

рп. Дубровка, 1-ый микрорайон, д.1  
(место составления)

Мною, ведущим специалистом Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Брянской области в Брянском, Выгоничском, Карачевском, Жуковском, Дубровском, Рогнединском и Клетнянском районах Брянской области Давыдовой Оксаной Леонидовной (должность, фамилия и инициалы лица, составившего протокол)

в соответствии со статьями 28.1, 28.2, 28.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях составлен настоящий протокол в отношении:

**Сведения о лице:**

Ф.И.О.: Трифонова Наталья Вячеславна

Дата, месторождения: 22.07.1975 г.р., д.Мин-воды Дубровского района Брянской области

Паспорт данные: 1520488555, выдан УМВД России по Брянской области 05.08.2020

Место регистрации: Брянская область Дубровский район пгт.Дубровка ул.Драгунского д.23, кв.12

Место работы, занимаемая должность: директор Государственного бюджетного учреждения Брянской области "Комплексный центр социального обслуживания населения Дубровского района"

Телефон: 89191910598

СНИЛС: 030-426-208 96

Подпись \_\_\_\_\_

(подпись лица, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении)

обнаружено: (место, время, событие правонарушения): \*

В период времени с 20.06.2022 по 01.07.2022 при проведении плановой выездной проверки в отношении Государственного бюджетного учреждения Брянской области "Комплексный центр социального обслуживания населения Дубровского района", юридический адрес: 242750, Брянская область, Дубровский район, рп. Дубровка, 1-й Микрорайон, д.1, фактические адреса: 242750, Брянская область, Дубровский район, рп. Дубровка, 1-й Микрорайон, д.1; 242755, Брянская область, Дубровский район, с. Рековичи, пер. Садовый, д.3 были выявлены нарушения санитарного законодательства, выразившиеся в следующем.

При проведении проверки отделения помощи семье, женщинам и детям со стационаром Государственного бюджетного учреждения Брянской области "Комплексный центр социального обслуживания населения Дубровского района", расположенного по адресу: 242750, Брянская область, Дубровский район, рп. Дубровка, 1-й Микрорайон, д.1, установлено.

В нарушении п.9.38 СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг» в спортивном зале часть светильников находится в неисправном состоянии.

Согласно п.9.38 СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг» замена перегоревших ламп и неисправных источников света осуществляется своевременно.

В нарушении п.2.11 СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг» хранение уборочного инвентаря для уборки туалетов осуществляется совместно с уборочным инвентарем для уборки других помещений.

Согласно п.2.11 СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг» уборочный инвентарь, используемый для уборки помещений, маркируется в зависимости от назначения помещений и видов работ. Инвентарь для уборки туалетов должен иметь иную маркировку и храниться отдельно от другого инвентаря.

Из производственного цеха имеется вход в кладовую для хранения пищевых продуктов и продовольственного сырья, в следствии чего имеются встречные потоки сырья, сырых полуфабрикатов и готовой продукции, что

является нарушением п.2.5 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

Согласно п.2.5 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» В предприятиях общественного питания, оказывающих услуги общественного питания без выпуска пищевой продукции в свободное обращение, должна обеспечиваться последовательность (поточность) технологических процессов, исключающих встречные потоки сырья, сырых полуфабрикатов и готовой продукции, использованной и продезинфицированной посуды, а также встречного движения посетителей и участвующего в приготовлении продукции общественного питания персонала.

Полы цехов пищеблока облицованы плиткой, часть плитки потрескалась, местами с нарушением целостности, что является нарушением п.9.21 СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг».

Согласно п.9.21 СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг» потолки, стены и полы всех помещений должны быть без нарушения целостности, признаков поражения грибком и иметь отделку, позволяющую осуществить уборку влажным способом с использованием моющих и дезинфицирующих средств.

Так как помещения пищеблока расположены в приспособленных помещениях, вентиляция приточно-вытяжная с механическим побуждением отсутствует, что является нарушением п.2.6 СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг».

Согласно п.2.6 СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг» помещения, в которых установлено оборудование, являющееся источником выделения пыли, химических веществ, избытков тепла и влаги, должны быть обеспечены местной системой вытяжной вентиляции. Обследование технического состояния системы вентиляции проводится перед вводом здания (помещения) в эксплуатацию или его реконструкцией, затем через 2 года после ввода в эксплуатацию, в дальнейшем не реже 1 раза в 10 лет. При обследовании технического состояния вентиляции должны осуществляться инструментальные измерения объемов вытяжки воздуха.

При проведении проверки стационарного отделения временного проживания граждан пожилого возраста и инвалидов Государственного бюджетного учреждения Брянской области "Комплексный центр социального обслуживания населения Дубровского района" расположенного по адресу: 242755, Брянская область, Дубровский район, с. Рековичи, пер. Садовый, д.3 выявлены нарушения санитарного законодательства, выразившиеся в следующем.

В нарушении п.9.38 СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг» в актовом зале часть светильников находится в неисправном состоянии.

Согласно п.9.38 СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг» замена перегоревших ламп и неисправных источников света осуществляется своевременно.

В нарушении п.2.2 СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг» к умывальным раковинам в туалетах не подведено горячее водоснабжение.

Согласно п.2.2 СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг» здания, строения, сооружения, помещения, используемые хозяйствующими субъектами, должны быть оборудованы системами холодного и горячего водоснабжения, водоотведения. При отсутствии централизованной системы водоснабжения и водоотведения здания, строения, сооружения, помещения, используемые хозяйствующими субъектами, должны быть оборудованы нецентрализованными (автономными) системами холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, со спуском сточных вод в локальные очистные сооружения. При отсутствии горячего централизованного водоснабжения должны устанавливаться водонагревающие устройства.

В нарушении п.9.21 СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг» на стенах и потолке туалета на 2-ом этаже имеются следы протеканий.

Согласно п.9.21 СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг» потолки, стены и полы всех помещений должны быть без нарушения целостности, признаков поражения грибком и иметь отделку, позволяющую осуществить уборку влажным способом с использованием моющих и дезинфицирующих средств.

В нарушении п.9.23 СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг» в туалетных комнатах отсутствуют одноразовые полотенца для рук и ног.

Согласно п.9.23 СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг» в умывальных и туалетных комнатах используются одноразовые полотенца для рук и ног.

(указать наименование, номер статьи, пункта, части нормативно-правового акта, требования которого были нарушены; номер данного акта)  
административная ответственность за которое предусмотрена ч.1 ст. 6.3 КоАП РФ.

Ответственным за указанное нарушение является директор Государственного бюджетного учреждения Брянской области "Комплексный центр социального обслуживания населения Дубровского района" Трифонова Наталья Александровна, которая назначена на должность директора согласно приказа (распоряжения) о приеме на работу №278-к от 11.11.2013 Департамента семьи, социальной и демографической политики Брянской области.

Отягчающих обстоятельств не установлено;

Смягчающие обстоятельства: правонарушение совершено впервые в течение года, раскаяние.

Сведения о свидетелях и потерпевших (Ф.И.О., адреса места жительства):

Потерпевший вправе знакомиться со всеми материалами дела об административном правонарушении, давать объяснения, представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, пользоваться юридической помощью представителя, пользоваться иными процессуальными правами в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях.

Мои права и обязанности, предусмотренные ст.15 Конституции РФ, с.с. 25.2, 25.3, 25.5 КоАП РФ, мне разъяснены и понятны, с протоколом ознакомлен.

(подпись потерпевшего или его представителя)

Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, вправе знакомиться со всеми материалами дела, давать объяснения, представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, пользоваться юридической помощью защитника, представлять объяснения и замечания по содержанию протокола, а также иными процессуальными правами в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях.

Мои права и обязанности, предусмотренные ст.51 Конституции РФ, ст.ст. 25.1, 25.4, 25.5 КоАП РФ, мне разъяснены и понятны, с протоколом ознакомлен. Мне разъяснено мое право пользоваться услугами переводчика. В его услугах я не нуждаюсь, русским языком владею хорошо.

(подпись лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, или его законного представителя)

Объяснения лица, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении, его законного представителя:

С замечаниями согласно.

Прошу рассмотреть протокол без моего участия.

Подпись должностного лица, составившего протокол

Копию протокола получил:

(подпись лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении или его законного представителя)

Место и время рассмотрения дела

об административном правонарушении: 11 час. 00 мин. « 08 » июля 2022 г.

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Брянской области в Брянском, Выгоничском, Карачевском, Жуковском, Дубровском, Рогнединском и Клетнянском районах Брянской области: г. Брянск, 2-й Советский переулок, д. 5А, строение 2

О месте и времени рассмотрения дела

извещен:

(подпись лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении или его законного представителя)